

Kábelméretező és ellenőrző program

Létesítmény:


Elosztó:

Leágazás:

Kábeljel:

DUNAKESZI Orvosi Rendelő

E1, E2



Feszültség:

400 V

Fektetési mód:

A2

Együtt vezetett áramkörök:

1 db

Környezeti hőmérséklet:

30 °C

Szigetelés anyaga:

PVC

Vezető anyaga:

réz

Teljesítmény vagy

áram megadása:

I (A) = 25

cosφ =

0,90

Hosszúság L =

30 m

Számított mennyiségek:

S = 17,25 kVA

P = 15,53 kW

I = 25,00 A

Választott kábel (vezeték) keresztmetszet A =

6 mm²

A választott kábel (vezeték) melegedésre megfelel max. 29 A terhelésig.

A választott kábelen (vezetéken) a feszültségesés

2,01 V, azaz

0,87 %



ENERGIA



IPAR



ÉPÜLET




BERENDEZÉS



IT



KÁBEL



VILÁGÍTÁS